

# AFFICHAGE

NFPA-170 2015

ISO 7010

TEXTE

## SYMBOLES POUR UTILISATION GÉNÉRALE ( À L'INTENTION DU PUBLIC)

### Sorties de secours

Sortie à droite




Sortie à gauche




### Flèches directionnelles (à utiliser en complément avec les moyens d'évacuation)


Flèche tout droit




Flèche à droite



Flèche en bas



Flèche à gauche			
Flèche à droite en haut			
Flèche à droite en bas			
Flèche à gauche en bas			
Flèche à gauche en haut			
Point de rassemblement	N / A		

## Interdiction de fumer

Interdiction de fumer



## Ascenseurs

2.5.1.7. Ascenseurs

2) Un ascenseur doit comporter un affichage indiquant : « Ne pas utiliser l'ascenseur lors d'alarme incendie »



## Équipement d'incendie destiné au public

Station manuelle d'alarme



Extincteur



Boyaux d'incendie



Téléphone de secours






## SYMBOLES POUR UTILISATION DES SERVICES D'INCENDIE

### Locaux techniques

2.6.4.1. 1) Les locaux contenant les éléments suivants doivent être identifiés:

a) Salle de contrôle des vannes de gicleurs			
b) Les sectionneurs électriques principaux ou de secteurs;			
c) La génératrice ou le groupe électrogène;			
d) La machinerie d'ascenseur;			
e) L'accès au toit;			
f) L'accès au sous-sol.			
f) L'accès au vide sanitaire.			

Identification de la canalisation incendie			
Valve d'arrêt des gicleurs			
Siamoise pour gicleurs			
Raccord simple pour gicleurs			
Siamoises pour colonnes montantes et/ou cabinets d'incendie			
Siamoises pour gicleurs et colonnes montantes et/ou cabinets d'incendie			

Alimentation en eau ( toutes sources )			
Valve d'arrêt du gaz			
Prise pour canalisation incendie			
Extincteur			
Téléphone pompier			